



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1998.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury jednorodne (PPR R, PPR RG) i kształtki (PPR MI, PPR K/90, PPR K/45, PPR KN/90, PPR KN/45, PPR KGW, PPR T, PPR TR, PPR ZM, PPR RED, PPR ZGW, PPR ZAS)**

Zawierający / containing: polipropylen PP-R

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

AQUER Maciej Dyba Jarosław Kram Sp. jawna
32-700 Bochnia
ul. Gazowa 4

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AQUER Maciej Dyba Jarosław Kram Sp. jawna
32-708 Dziewin
Mikluszwice 232


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.02.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.02.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 lutego 2026

The date of issue of the certificate: 11th February 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko